



## Účinnost čištění biologických čistíren OV KLARO EASY – GRAF dle EN 12566-3

Kvalita odpadní vody na odtoku dle praktické zkoušky PIA 2006-009 při 100 % zatížení :

CHSK mg/l	BSK 5 mg/l	NL mg/l	Namon mg/l	Pges mg/l	Faecal colif.
44	5	13,8	1,1	0,6	14

Souhrnná tabulka kvality odtoku dle praktické zkoušky PIA 2006-009 a účinnosti čištění při všech režimech :

CHSK	BSK 5	NL	Namon	Pges	Faecal colif.
89,8%	97,7%	96,4%	96,4%	91%	99,9%

Dosažené hodnoty biologického odstranění fosforu **Pges** pouze se sadou +P Modul

Dosažené hodnoty pro odstranění fekálií **Faecal colif. H** pouze se sadou +H Modul  
(ozařování UV lampou)

BSK 5 biochemická spotřeba kyslíku za 5 dnů

CHSK chemická spotřeba kyslíku s použitím dichromanu draselného

NL nerozpuštěné látky

Namon amoniální dusík

Otto Graf GmbH  
Kunststofferzeugnisse  
Carl-Zeiss-Straße 2-6  
D-79337 Teningen  
Tel. 07642 5890, Telefax 58999  
*Christian Schornburg*  
Christian Schornburg  
- Product management -

01.01.2009